



Maison de l'AES  
Avenue Jean Materne, 164  
5100 Jambes

Tél : 081/31.26.72  
Fax : 081/31.26.73  
Mail : [info@aes-asbl.be](mailto:info@aes-asbl.be)  
Site internet : [www.aes-asbl.be](http://www.aes-asbl.be)

# Contrôle de conformité

## En Région Wallonne

### Bassin de natation de type B

#### Définitions :

Bassin de natation : bassin artificiel essentiellement conçu pour la pratique de la natation et de toute autre activité thérapeutique, récréative ou sportive.

Type 1 : bassin de natation ouvert en circuit fermé dont la surface est inférieure ou égale à 100 m<sup>2</sup> ET dont la profondeur est inférieure ou égale à 40 cm

#### Exclusions :

Ce texte ne concerne pas :

- Les bassins de natation utilisés à titre purement privatif dans le cadre du cercle familial
- Les établissements de bain et baignades organisées en eau libre : mer, fleuve, rivière, canal, étang, lac, etc.

## Conditions sectorielles relatives aux bassins de natation de type B

### Etude de conformité

#### Dispositions communes

##### 1) Implantation et construction

##### *Conception du bâtiment*

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
<i>Le sol, les plafonds et les parois des locaux de l'établissement sont pourvus d'un revêtement imperméable, résistant à la corrosion et facilement lavable.</i>			<i>X</i>
<i>Tous les aménagements internes techniques et autres sont réalisés en matériaux imputrescibles, résistant à la corrosion et facilement lavable et ne présentent pas de risque de blessure.</i>		<i>X</i>	
<i>Jusqu'à une hauteur de 2 mètres à partir du sol, les angles vifs et éléments saillants sont munis d'une protection amortissante.</i>		<i>X</i>	

<i>Les parois et le fond du bassin de natation et les cabines sont réalisés en matériaux durs et sont munis d'un revêtement imperméable, imputrescible, facilement lavable et ne présentant pas de risque de blessure.</i>			X
<i>Les parois du bassin de natation dont la profondeur excède 1 mètre sont pourvues d'un appui pour les mains et d'un appui pour les pieds.</i>			X
<i>L'arrivée et l'évacuation de l'eau dans les bassins de natation sont réalisées de manière à en limiter la stagnation.</i>			X
<i>Le point le plus profond du bassin de natation comporte un dispositif d'évacuation de l'eau pour vidanger le bassin.</i>			X
<i>Une pente d'au moins 1 % dirige les eaux à évacuer vers ce dispositif.</i>			X
<b>Les bouches d'arrivée et d'évacuation notamment d'eau, d'air ou autres dans le bassin de natation sont conçues de façon à ne présenter aucun danger, notamment de coupure ou d'aspiration pour les baigneurs.</b>	X		

*Réseau d'eau, sanitaires, douches*

<i><b>LIBELLES</b></i>	<i><b>s'appliquent immédiatement</b></i>	<i><b>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</b></i>	<i><b>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</b></i>
<i>L'établissement est raccordé à un réseau de distribution d'eau potable.</i>			<i>X</i>
<b>Lorsque l'eau utilisée pour les douches et les lavabos n'est pas de l'eau de distribution, elle répond aux normes fixées pour l'eau de distribution.</b>	<b>X</b>		
<b>Le nombre d'installations sanitaires est adapté à la capacité d'accueil de l'établissement.</b>	<b>X</b>		

*Accès aux bassins, quais, sol*

<i><b>LIBELLES</b></i>	<i><b>s'appliquent immédiatement</b></i>	<i><b>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</b></i>	<i><b>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</b></i>
<i>Les quais du bassin de natation sont disposés de telle sorte qu'ils permettent une évacuation rapide et facile de tous les baigneurs.</i>			<i>X</i>
<i>L'accès direct menant aux quais du bassin de natation et provenant des cabines ou des zones récréatives se situe à l'endroit de la plus petite profondeur.</i>			<i>X</i>

<i>Les quais du bassin de natation sont construits de telle sorte que leurs eaux usées ne puissent pas s'écouler dans le bassin de natation ou dans les dispositifs de recyclage de l'eau du bassin.</i>			X
<i>Parmi les quais ceinturant le bassin de natation, l'un de ceux-ci, situé du côté de l'évacuation, présente une largeur minimale de 1,5 m.</i>			X
<b>Les eaux usées sont dirigées vers les dispositifs d'évacuation d'eau reliés à l'égout. Ceux ci sont munis d'une grille de filtration.</b>	X		
<i>Tous les sols du bassin de natation, en ce compris les carrelages et les joints sur lesquels on se déplace à pieds nus, sont réalisés en matériaux durs, imperméables, imputrescibles, antidérapants, résistant aux produits chimiques utilisés, facilement lavables et ne présentant pas de risque de blessure.</i>			X
Au moins un robinet de puisage d'accès facile est installé à des fins de prélèvement avant tout traitement de l'eau.		X	
<i>Tous les accès menant aux quais du bassin de natation et provenant des cabines, toilettes ou autres zones à risque de contamination tels les sanitaires, vestiaires, solarium ou sauna, comportent au moins un pédiluve ou une douche pour pieds.</i>			X
Les pédiluves et les douches pour pieds sont installées de façon à ce que les baigneurs les traversent obligatoirement pour rejoindre le hall de natation.	X		
Les pédiluves et les douches pour pieds sont alimentés avec de l'eau désinfectante.	X		

## Equipements

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
<i>Lorsque le traitement d'eau du bassin fait usage de pompes d'injection de désinfectant et de correcteur de pH, leur fonctionnement est directement et automatiquement interrompu par l'arrêt des pompes assurant la circulation de l'eau ou par une baisse de débit qui devient inférieur à 40% de la valeur normale. Dans le cas où l'injection de désinfectant et celle du correcteur de pH s'effectuent dans la même conduite, les endroits de ces injections sont situés à plus de deux mètres de distance.</i>		X	
Tous les équipements sont réalisés en matériaux résistants, notamment à la corrosion. Leur surface est imputrescible, facilement lavable et ne présente pas de risques de blessures.		X	
La profondeur de l'eau des bassins de natation est adaptée à l'usage des plongeurs, toboggans nautiques et autres équipements récréatifs.		X	
L'échelle et la plate-forme d'accès des toboggans nautiques, des plongeurs et d'autres équipements sont munies de dispositifs de sécurité conçus de manière à éviter toute chute. Leur revêtement est antidérapant et facilement lavable.		X	
Le revêtement interne des toboggans est lisse de façon continue pour une glissade naturelle. Aucun moyen chimique n'est utilisé pour favoriser celle-ci.		X	

La zone de réception de descente d'un toboggan nautique de plus de 2 mètres de hauteur est dégagée dans un rayon d'au moins 2,5 mètres. Elle est balisée.		X	
---	--	---	--

## 2) Exploitation

### *Mode de fonctionnement*

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
<b>Les locaux de l'établissement et aménagements ainsi que le matériel sont tenus dans un parfait état de propreté et de fonctionnement.</b>	X		

### *Règlement d'ordre intérieur*

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
<b>L'établissement dispose d'un règlement d'ordre intérieur</b>	X		
<b>L'établissement dispose de procédures écrites de fonctionnement normal et en cas d'urgence indiquant les mesures à prendre pour assurer, en toutes circonstances, le bon fonctionnement de l'exploitation.</b>	X		
<b>Le règlement d'ordre intérieur et les procédures sont mis à jour au moins une fois par an.</b>	X		

<b>Chaque membre du personnel concerné en reçoit une copie avec accusé de réception.</b>	<b>X</b>		
<b>Le règlement d'ordre intérieur est affiché en des endroits visibles et situés sur le parcours obligé des visiteurs.</b>	<b>X</b>		

*Douche, débordement, vidange, ...**LIBELLES**s'appliquent  
immédiatement**s'appliquent au  
1<sup>er</sup> janvier 2005**ne s'appliquent pas  
obligatoirement  
aux bassins existants*

Les douches disposent soit d'eau tiède soit d'eau chaude et froide,		X	
---	--	---	--

*Dossier de relevés**LIBELLES**s'appliquent  
immédiatement**s'appliquent au  
1<sup>er</sup> janvier 2005**ne s'appliquent pas  
obligatoirement  
aux bassins existants*

<b>L'exploitant tient à jour un dossier de relevés où figurent les renseignements suivant :</b>	<b>X</b>		
- les résultats des analyses journalières qu'il effectue			
- les résultats des analyses effectuées périodiquement par le laboratoire de contrôle	<b>X</b>		
- les valeurs affichées de pH et, pour les bassins désinfectés au chlore, de chlore au moment du prélèvement d'échantillons par le laboratoire	<b>X</b>		

- les dates de rinçage des filtres et du remplacement du matériel de filtration	X		
- la fréquentation journalière du bassin de natation	X		
- tout dysfonctionnement ou incident technique	X		
- tout accident corporel du public obligatoirement consigné à l'aide du formulaire A	X		
- tout incident technique obligatoirement consigné à l'aide du formulaire B	X		
- le relevé mensuel des compteurs d'eau	X		
- les observations relatives aux vérifications techniques de l'installation	X		
<b>Le dossier de relevés est tenu à la disposition des agents chargés de la surveillance et conservé pendant 5 ans.</b>	X		

### *Accident*

#### *LIBELLES*

*s'appliquent  
immédiatement*

*s'appliquent au  
1<sup>er</sup> janvier 2005*

*ne s'appliquent pas  
obligatoirement  
aux bassins existants*

<b>Le fonctionnaire de la Région Wallonne chargé de la surveillance est informé dans les 48 heures de tout accident corporel ayant entraîné un décès ou une hospitalisation et de tout incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de l'établissement.</b>	X		
---	---	--	--

<b>Chaque accident corporel significatif est consigné sur un formulaire « A »</b>	<b>X</b>		
<b>Chaque incident technique ayant entraîné l'évacuation ou la fermeture de la piscine est consigné sur un formulaire « B ».</b>	<b>X</b>		
<b>Avant le premier avril de chaque année, l'exploitant envoie au fonctionnaire de la Région Wallonne chargé de la surveillance un récapitulatif des accidents et incidents survenus au cours de l'année précédente.</b>	<b>X</b>		

*Eau de remplissage – procédé de traitement*

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
<b>Lorsque l'eau de remplissage des bassins de natation et l'eau de supplément ne sont pas de l'eau de distribution, elles répondent aux normes fixées pour l'eau de distribution.</b>	<b>X</b>		
<b>Pour assurer la conformité de la qualité de l'eau exigée, une quantité d'eau suffisante fraîche est ajoutée journallement.</b>	<b>X</b>		
<b>L'eau du bassin ne contient aucun élément ou germe en présence telle qu'il y a un risque pour la santé des baigneurs.</b>	<b>X</b>		

<b>Le procédé de traitement de l'eau des bassins de natation comporte 4 parties : une pré-filtration, une filtration, une désinfection et un système d'apport d'eau fraîche.</b>	<b>X</b>		
<b>Pour les bassins de natation désinfectés au chlore, le procédé comporte aussi une correction du pH.</b>	<b>X</b>		
<b>L'injection de produits chimiques ne peut pas se faire directement dans le bassin de natation.</b>	<b>X</b>		
L'eau du bassin est entièrement recyclée en un temps maximum de deux heures.		X	
<b>Pour les bassins de type B, le bassin est vidangé et nettoyé avant l'ouverture de la saison.</b>	<b>X</b>		

### **Dispositions spécifiques aux bassins de natation de type B**

<b>Les systèmes de circulation et d'évacuation d'air, de vapeurs et de fumées sont disposés de manière à ne pas incommoder le public et les voisins.</b>	<b>X</b>		
<b>L'air frais destiné à la ventilation de l'établissement est capté à l'air libre à une distance suffisante des réservoirs de produits dangereux et de toute autre source de pollution telle que cheminées et parkings.</b>	<b>X</b>		

<b>Le débit de l'air pulsé dans le hall des bassins et le renouvellement d'air (apport d'air frais) assurent une bonne qualité d'air.</b>	<b>X</b>		
<b>Le taux d'humidité relative de l'air est maintenu en dessous de 65%. Pour contrôler ce taux, l'exploitant dispose dans le hall de natation d'un hygromètre en bon état de fonctionnement, placé entre 1,5 et 2 mètres de hauteur du sol.</b>	<b>X</b>		
<b>Le hall de natation comporte un thermomètre en bon état de fonctionnement.</b>	<b>X</b>		
<b>Pendant les heures d'ouverture au public, la température de l'air du hall de natation dépasse de 2°C au moins celle de l'eau du plus grand bassin.</b>	<b>X</b>		

### Sécurité

#### *Sécurité du bâtiment*

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
<b>Le bassin de natation est facilement accessible aux services de secours venant de l'extérieur et est conçu pour permettre l'évacuation aisée et rapide d'une personne sur une civière.</b>	<b>X</b>		
<b>Un éclairage de secours est prévu dans les locaux accessibles au public, en ce compris les circuits d'évacuation, ainsi que dans les locaux techniques et leurs voies d'accès.</b>	<b>X</b>		

<b>Les portes et parois transparentes sont visualisées et les dispositions sont prises pour éviter les blessures du public en cas de bris.</b>	<b>X</b>		
<b>Toutes les sorties, y compris les sorties de secours, sont accessibles aux personnes qui se trouvent dans les locaux de l'établissement.</b>	<b>X</b>		
<b>Toutes les sorties, y compris les sorties de secours sont indiquées par des pictogrammes réglementaires. Ces pictogrammes sont clairement visibles. Les pictogrammes sont éclairés par l'éclairage normal et par l'éclairage de secours.</b>	<b>X</b>		
<b>Les portes s'ouvrent dans le sens de la sortie.</b>	<b>X</b>		

### *Sécurité des baignades*

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
<b>La surveillance est adaptée au type d'installation ainsi qu'au taux et au type de fréquentation de la piscine.</b>	<b>X</b>		
<b>L'exploitant établit un programme de surveillance propre à son établissement. Ce programme est laissé à la disposition de l'agent chargé de la surveillance.</b>	<b>X</b>		
<b>Les baigneurs sont sous la surveillance directe et constante d'au moins une personne responsable de leur sécurité. NB : ne s'applique pas aux bassins thérapeutiques et aux hôtels, gîtes, campings durant les périodes où l'accès est réservé aux seuls résidents.</b>	<b>X</b>		

<b>Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale supérieure à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet supérieur de sauvetage aquatique.</b>	<b>X</b>		
Dans un bassin de natation d'une hauteur d'eau maximale inférieure ou égale à 1,4 mètre, les personnes responsables de la sécurité des baigneurs sont en possession du brevet de base de sauvetage aquatique.		X	
<b>Les sauveteurs responsables de la sécurité des baigneurs reçoivent au moins une fois par an un entraînement obligatoire aux méthodes de premiers soins, de réanimation et de sauvetage.</b>	<b>X</b>		
<b>Une copie du brevet ou du certificat et une copie de l'attestation de la capacité professionnelle sont conservées sur le lieu d'exploitation, à la disposition de l'agent chargé de la surveillance.</b>	<b>X</b>		
<b>Le nombre maximum de baigneurs admis dans les bassins de natation ne dépasse jamais un baigneur par deux mètres carrés de surface du plan d'eau.</b>	<b>X</b>		
<b>La profondeur de l'eau et les endroits où il est interdit de plonger sont clairement indiqués pour les baigneurs à tous les endroits où la sécurité peut être mise en péril.</b>	<b>X</b>		
<b>Tout changement brusque de profondeur est clairement signalé.</b>	<b>X</b>		

*Sécurité générale*

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
<b>L'établissement est équipé d'au moins un poste téléphonique avec une ligne directe extérieure facilement accessible en tout temps.</b>	<b>X</b>		
<b>L'établissement comporte un local ou une armoire de premiers soins équipé d'un matériel de soins et de réanimation maintenus en parfait état de fonctionnement directement et facilement accessible.</b>	<b>X</b>		
<b>Le matériel de soins comprend au minimum le contenu réglementaire de la trousse de secours visé à l'article 178 du Règlement général pour la Protection du Travail.</b>	<b>X</b>		
<b>Le matériel de réanimation est composé d'un matériel d'oxygénothérapie complet :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un masque adulte</li> <li>- un masque enfant</li> <li>- un ballon compressible auto statique avec valve patient et valve d'admission</li> <li>- une bonbonne d'oxygène médical munie d'un bloc mano-détendeur et d'un débitmètre, raccordée au ballon. La bouteille doit subir une pression d'épreuve dans un organisme agréé selon les modalités légales.</li> </ul>	<b>X</b>		

*Sécurité locaux techniques*

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
La ventilation des locaux de stockage des produits dangereux s'effectue uniquement vers l'extérieur et est éloignée des prises d'air extérieur du bassin de natation.		X	
<i>Les locaux techniques et de stockage sont facilement accessibles pour la livraison des produits sans l'être du public.</i>			X
<b>Les récipients de produits chimiques, les locaux de stockage et les tuyauteries sont étiquetés ou identifiés.</b>	X		
<b>L'exploitant tient à jour un relevé comportant les renseignements suivants :</b> - le nom, les quantités et les dates de livraison des produits chimiques utilisés dans l'établissement - les incidents éventuels ainsi que tous les entretiens, vérifications, pannes, réparations ou accidents.	X		
<b>Un membre du personnel de l'établissement désigné par l'exploitant effectue une vérification journalière de toute l'installation.</b>	X		
<b>Un membre du personnel de l'établissement désigné par l'exploitant assiste à chaque livraison de produits dangereux.</b>	X		

*Stockage produits chimiques*  
*EN VRAC*

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
Le stockage en vrac des produits dangereux s'effectue dans des locaux exclusivement réservés à cet usage.		X	
Les produits en vrac, susceptibles de réagir entre eux sont stockés dans des locaux distincts exclusivement réservés au stockage de ces produits.		X	
Un tuyau sans raccord intermédiaire est utilisé entre la cuve du camion de livraison de produits chimiques en vrac et l'entrée de l'installation de stockage de l'établissement. Des tuyaux spécifiques munis d'embouts incompatibles sont utilisés.		X	
Par produit dangereux, un tuyau muni d'un embout spécifique au type de produit et incompatible avec l'embout d'autres produits, est utilisé.		X	
<i>Les produits dangereux stockés en vrac, le sont en réservoirs d'au moins 1.500 litres fermés, placés chacun dans un bac de rétention conçu pour cet usage et dont la capacité est d'au moins 110 % du réservoir qu'il contient. Ces réservoirs sont munis d'un indicateur de niveau clairement visible et d'un système de dégazage avec « évent laveur », pour empêcher les exhalations toxiques. Ces réservoirs ne peuvent être percés que dans leur partie supérieure.</i>			X
Les réservoirs intermédiaires dits « bacs journaliers » à partir desquels les produits dangereux sont dosés ne peuvent contenir plus que la quantité nécessaire à deux jours d'exploitation.		X	

Les réservoirs intermédiaires (bacs journaliers) sont placés, chacun, dans un bac de rétention conçu pour cet usage et dont la capacité est d'au moins 110% du réservoir qu'il contient.		X	
--	--	---	--

*Stockage produits chimiques*

*EN BIDON*

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
Le stockage en bidons des produits dangereux s'effectue dans un emplacement réservé à cet usage. S'il s'agit d'un local, il est ventilé uniquement à l'air libre et est éloigné des prises d'air extérieur de la piscine.		X	
Les bidons ne sont pas empilés et sont stockés en cuve de rétention d'une capacité de 50 % du volume total stocké ou en bacs de rétention individuels d'une capacité de 110 % du volume du bidon stocké.		X	
Les produits susceptibles de réagir entre eux sont stockés dans des bacs de rétention distincts.		X	

*Stockage du chlore liquéfié*

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
<b>L'utilisation du chlore liquéfié sous pression est interdite.</b>		<b>X</b>	

*Contrôle**Installations électriques*

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
<b>Les installations électriques à haute tension de l'établissement sont contrôlées annuellement par un organisme agréé pour le contrôle des installations électriques.</b>	<b>X</b>		
<b>Les installations électriques à basse tension de l'établissement sont contrôlées tous les 5 ans par un organisme agréé pour le contrôle des installations électriques.</b>	<b>X</b>		
<b>L'exploitant tient les rapports de contrôle à la disposition du fonctionnaire de la Région Wallonne chargé de la surveillance.</b>	<b>X</b>		

*Qualité de l'eau traitée au chlore*

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>Ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
<b>Le chlore libre disponible et le chlore combiné sont contrôlés au minimum quotidiennement par l'exploitant à partir d'un échantillon d'eau du bassin prélevé, toujours à la même place, en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin.</b>	<b>X</b>		
<b>La transparence et la température de l'eau du bassin sont contrôlés au minimum quotidiennement par l'exploitant ainsi que le pH à partir d'un échantillon d'eau du bassin prélevé, toujours à la même place, en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin.</b>	<b>X</b>		
<b>Tous les mois au moins, un laboratoire agréé par la Région Wallonne pour l'analyse d'eau vérifie les paramètres chimiques, bactériologiques et physiques.</b>	<b>X</b>		
<b>Un résultat bactériologique non conforme impose une nouvelle analyse immédiatement.</b>	<b>X</b>		
<b>Si les résultats de celle-ci sont à nouveau non conformes, le bassin est fermé jusqu'à normalisation de la situation.</b>	<b>X</b>		

<b>Un dépassement des valeurs maximales (résultat bactériologique) admissibles dans 10% des échantillons analysés les 10 mois précédents est toléré.</b>	<b>X</b>		
--	----------	--	--

*Prélèvements – analyses*

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
<b>Les prélèvements d'eau pour analyse se font au moins deux heures après l'ouverture du bassin et toujours aux mêmes endroits, à savoir, à proximité du quai, dans les 30 centimètres à partir de la surface et en un endroit le plus éloigné possible de l'arrivée de l'eau traitée dans le bassin.</b>	<b>X</b>		
<b>La prise d'échantillon est effectuée par le laboratoire.</b>	<b>X</b>		
<b>L'heure du prélèvement et le nombre de baigneurs sont signalés.</b>	<b>X</b>		
<b>Le désinfectant est correctement neutralisé dans l'échantillon réservé à l'analyse micro biologique.</b>	<b>X</b>		
<b>Le pH est mesuré par le laboratoire au moment du prélèvement.</b>	<b>X</b>		
<i>Pour les bassins de natation utilisant le chlore comme moyen de désinfection, le chlore libre et le chlore total sont également mesurés par le laboratoire au moment du prélèvement.</i>			

<b>Le transport ainsi que la conservation des échantillons jusqu'à l'analyse s'effectuent à une température d'environ + 4°C.</b>	<b>X</b>		
<b>Les analyses sont effectuées dans les 24 heures du prélèvement et les résultats sont fournis à l'exploitant dans les 7 jours ouvrables suivant le prélèvement.</b>	<b>X</b>		
<b>Une copie des résultats d'analyse est tenue à la disposition de la clientèle et du fonctionnaire de la Région Wallonne chargé de la surveillance des piscines.</b>	<b>X</b>		
<b>L'affichage des bulletins d'analyse de l'eau est obligatoire dans un endroit de passage obligé pour les baigneurs à côté de la caisse à l'entrée des vestiaires.</b>	<b>X</b>		
<b>Le fonctionnaire de la Région Wallonne chargé de la surveillance des piscines peut toujours exiger des analyses supplémentaires aux frais de l'exploitant.</b>	<b>X</b>		
<b>L'usage d'autres techniques de désinfection que le chlore ainsi que l'usage de tout produit chimique ou de tout traitement autre que celui mentionné dans cet article est soumis à l'approbation du fonctionnaire de la Région Wallonne chargé de la surveillance des piscines.</b>	<b>X</b>		
<b>L'eau de chaque bassin de natation est désinfectante à l'exception des bassins à usage individuel qui sont vidangés après chaque utilisation.</b>	<b>X</b>		

## Qualité de l'eau

<b>PARAMETRES CHIMIQUES : s'appliquent immédiatement</b>					
				<i>CONFORME</i>	
<i>Types</i>	<i>Unités</i>	<i>Valeurs</i>		<i>Oui</i>	<i>Non</i>
		<i>Guides</i>	<i>limites</i>		
<i>PH</i>	<i>Sörensen</i>				
<i>Limite inférieure</i>			7,0		
<i>Limite supérieure</i>			7,6		
<i>Chlore libre mesure</i>	<i>mg/l</i>				
<i>Limite inférieure</i>					
<i>Limite supérieure</i>					
<i>Chlore combiné</i>					
<i>Limite supérieure</i>	<i>mg/l</i>	0,3	0,8		
<i>Urée : limite supérieure</i>	<i>mg/l</i>	2,0	2,0		
<i>Oxydabilité à chaud et en milieu acide (KMnO4) :</i>					
<i>Limite supérieure (O2)</i>	<i>mg/l</i>	5	5		
<i>Chlorure (à l'exception des bains salés) :</i>					
<i>Limite supérieure (Cl)</i>	<i>Mg/l</i>	800	800		

<i>PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES : s'appliquent immédiatement</i>				
				<i>CONFORME</i>
<i>Types</i>	<i>Unités</i>	<i>Valeurs maximales admissibles</i>	<i>Oui</i>	<i>Non</i>
<i>Nombre total de colonies à 37°C et après 48 h d'incubation</i>	<i>nbre/ml</i>	<i>100</i>		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>nbre/100ml</i>	<i>0</i>		
<i>Staphylocoques à coagulase positive</i>	<i>nbre/100ml</i>	<i>0</i>		
<i>Streptocoques fécaux</i>	<i>nbre/100ml</i>	<i>0</i>		

<b><i>PARAMETRES PHYSIQUES : s'appliquent immédiatement</i></b>				
			<i>CONFORME</i>	
	<i>Valeurs</i>		<i>Oui</i>	<i>Non</i>
<i>Transparence*</i>	<i>Guides</i>	<i>Limites</i>		
		<i>Vision du fond</i>		
<i>Pollution visible</i>	<i>Absence</i>			
<i>Couleur</i>	<i>Aucune</i>			

\* un repère **qui doit rester** visible est placé à la plus grande profondeur

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
<b>Le dépassement des valeurs limites des tableaux impose la fermeture du bassin, s'il ne peut y être remédié endéans la demi-heure.</b>	<b>X</b>		
<b>Pour les bassins de type B, avant l'ouverture de la saison, l'exploitant fait effectuer une analyse complète de l'eau du bassin selon les modalités prévues.</b>	<b>X</b>		
<b>L'exploitant informe par écrit le fonctionnaire chargé de la surveillance des piscines de la date d'ouverture de la saison. Il joint à son envoi une copie des résultats d'analyse d'eau de bassin. Le bassin n'est ouvert que si les résultats sont conformes.</b>	<b>X</b>		

Prévention des accidents et des incendies

<i>LIBELLES</i>	<i>s'appliquent immédiatement</i>	<i>s'appliquent au 1<sup>er</sup> janvier 2005</i>	<i>ne s'appliquent pas obligatoirement aux bassins existants</i>
<b>Avant la mise en œuvre du projet et avant chaque modification des lieux et des circonstances, l'exploitant consulte, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et les explosions dans le respect de la protection du public et de l'environnement.</b>	<b>X</b>		